

ARREFECIMENTO

UNIDADE EXTERIOR	UNIDADE INTERIOR	POTÊNCIA DE ARREFECIMENTO (kW)		CAPACIDADE TOTAL (kW)			POTÊNCIA ABSORVIDA (ARREFECIMENTO) (kW)			EER	ETIQUETA ENERGÉTICA	AEC (kWh)
		DIVISÃO A	DIVISÃO B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.			
2MXS40G	2,0	2,00	---	1,45	2,00	2,40	0,320	0,450	0,590	4,44	A	225
	2,5	2,50	---	1,45	2,50	3,00	0,320	0,620	0,820	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	1,45	3,50	4,00	0,320	1,080	1,410	3,24	A	540
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,65	4,00	4,10	0,300	1,090	1,130	3,67	A	545
	2,0+2,5	1,85	2,15	1,65	4,00	4,20	0,300	1,080	1,190	3,70	A	540
	2,0+3,5	1,75	2,25	1,65	4,00	4,40	0,300	1,060	1,310	3,77	A	530
	2,5+2,5	2,00	2,00	1,65	4,00	4,30	0,300	1,070	1,240	3,74	A	535
	2,5+3,5	1,80	2,20	1,65	4,00	4,50	0,300	1,050	1,350	3,81	A	525

Nota: Para ligação a unidade mural de 2,0;2,5;3,5kW de série D,E,G

AQUECIMENTO

UNIDADE EXTERIOR	UNIDADE INTERIOR	POTÊNCIA DE AQUECIMENTO (kW)		CAPACIDADE TOTAL (kW)			POTÊNCIA ABSORVIDA (AQUECIMENTO) (kW)			COP	ETIQUETA ENERGÉTICA
		DIVISÃO A	DIVISÃO B	Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.		
2MXS40G	2,0	3,00	---	1,20	3,00	3,70	0,290	0,850	1,270	3,53	B
	2,5	3,40	---	1,20	3,40	4,10	0,290	1,060	1,520	3,21	C
	3,5	3,80	---	1,20	3,80	4,40	0,290	1,290	1,730	2,95	D
	2,0+2,0	2,10	2,10	1,50	4,20	4,60	0,270	1,010	1,170	4,16	A
	2,0+2,5	2,10	2,30	1,50	4,40	4,70	0,270	1,080	1,210	4,07	A
	2,0+3,5	2,00	2,40	1,50	4,40	4,70	0,260	1,060	1,190	4,15	A
	2,5+2,5	2,20	2,20	1,50	4,40	4,70	0,270	1,070	1,200	4,11	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	1,50	4,40	4,70	0,260	1,050	1,180	4,19	A